TIEKIAMO GERIAMOJO VANDENS KOKYBINIAI VIDUTINIAI RODIKLIAI

2018 METAIS

Eil. Nr.	Analitės pavadinimas		Žarniniai enterokokai	Koliforminės bakterijos		Amonis	Spalva	Savitasis elektr. laidis	Vandenilio jonų koncentracija pH		Nitratas	Nitritas
	Mato vnt.		vnt/100ml	vnt/ 100ml		mg/l	mg/l Pt	µS/cm	pH		mg/l	mg/l
	Ribinė rodiklio vertė		**0**	**0**		**0.50**	**30**	**2500**	**6.5-9.5**		**50**	**0.50**
1	**Jūžintų mstl.**	*Mikrobiniai rodikliai:*	0	0	*Indikatoriniai rodikliai:*	0.04	<2,0	500	7.5	*Toksiniai (cheminiai) rodikliai:*	n< 6,8	n<0,08
2	**Laibgalių k.**		0	0		0.50	5.3	560	7.4		n< 6,8	n<0,08
3	**Kriaunų k.**		0	0		0.04	<2,0	591	7.5		n< 6,8	n<0,08
4	**Antanašės k.**		0	0		0.04	<2,0	592	7.4		n< 6,8	n<0,08
5	**Žiobiškio k.**		0	0		0.34	<2,0	653	7.4		n< 6,8	n<0,08
6	**Degsnių k.**		0	0		0.16	8.2	511	7.4		n< 6,8	n<0,08
7	**Aleksandravėlės k.**		0	0		0.04	<2,0	590	7.4		n< 6,8	n<0,08
8	**Konstantinavos k.**		0	0		0.17	10	512	7.4		n< 6,8	n<0,08
9	**Apaščios k.**		0	0		0.04	<2,0	606	7.4		n< 6,8	n<0,08
10	**Panemunėlio glž. st.**		0	0		0.08	6.6	492	7.4		n< 6,8	n<0,08
11	**Panemunėlio mstl.**		0	0		0.07	3	494	7.4		n< 6,8	n<0,08
12	**Salų mstl.**		0	0		0.04	6.1	452	7.5		n< 6,8	n<0,08
13	**Skemų k.**		0	0		0.17	7.1	520	7.4		n< 6,8	n<0,08
14	**Čivylių k.**		0	0		0.50	2.4	593	7.5		n< 6,8	n<0,08
15	**Kamajų mstl.**		0	0		0.04	6.1	452	7.5		n< 6,8	n<0,08
16	**Kalvių k.**		0	0		0.18	6.5	452	7.4		n< 6,8	n<0,08
17	**Laukagalių k.**		0	0		0.50	7.3	556	7.5		n< 6,8	n<0,08
18	**Kazliškio k.**		0	0		0.04	<2,0	607	7.5		n< 6,8	n<0,08
19	**Stasiūnų k.**		0	0		0.50	<2,3	596	7.4		n< 6,8	n<0,08
20	**Pandėlio k.**		0	0		0.50	3.4	603	7.6		n< 6,8	n<0,08
21	**Onuškio k.**		0	0		0.50	7	597	7.2		n< 6,8	n<0,08
22	**Lukštų k.**		0	0		0.17	9.5	511	7.4		n< 6,8	n<0,08
23	**Panemunio mstl.**		0	0		0.50	7.4	598	7.4		n< 6,8	n<0,08
24	**Ragelių k.**		0	0		0.42	4.3	496	7.6		n< 6,8	n<0,08
25	**Duokiškio mstl.**		0	0		0.04	7.3	509	7.5		n< 6,8	n<0,08
26	**Sriubiškių k.**		0	0		0.45	13.8	648	7.5		n< 6,8	n<0,08
27	**Gediškių k.**		0	0		0.17	5	514	7.4		n< 6,8	n<0,08
28												
29												
30												